



Symbol	Nazwa
	Drut odgromowy 8 OC
	Drut odgromowy 8 OC
	Iglica kominowa 3m
	Ochrona przewodu izolacyjnego
	Uziom kompozytowy 5-sektorowy
	Złącze kominowe 4-obrotowe w posadce grzewczej
	Złącze łączące 4-obrotowe
	Złącze pionowe

- Niniejszy projekt został wykonany według projektu architektury
- Opis i rysunek stanowią integralną całość projektu instalacji odgromowej.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi połaci dachowej projektuje się zwody instalacyjne na uchwytych dystansowych.
- Uchwyty instalacyjne dostosować do rodzaju połaci dachowej.
- Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi elementów wyniesionych ponad dach projektuje się iglice kominowe.
- Przewody odprowadzające układać natynkowo na wspornikach.
- Połączenia uziomów i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem bednarki wykonywać przez spawanie. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach łączenie śrubami (jedną M10 lub dwoma M6). Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.
- Wykonać uziom fundamentowy lub otokowy z płaskownika ocynkowanego 30x4mm, który dodatkowo wzmocnić uziomami szpilkowymi.
- Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305. PN-EN 62305.

<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Katarzyna Kasolik-Suchanek 43-300 Bielsko-Biała, ul. Startowa 50</p>		
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY *TERMOMODERNIZACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU MIESZKALNEGO Z BIBLIOTEKĄ W KOZACH PRZY UL. PRZECZYNIA 64, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OTWORÓW OKIENNYCH, INSTALACJI CO, INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I PROJEKTEM INSTALACJI GAZOWEJ.*	
TREŚĆ:	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA LSP	
LOKALIZACJA:	DZIAŁKA NR 499/27, UL. PRZECZYNIA 64, 43-340 KOZY	
INWESTOR:	GMINA KOZY, UL. PRZECZYNIA 64, 43-340 KOZY	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Józef Bulka - upr. spec. instalacyjnej elektrycznej SLK 1394/PWOE/06	
SKALA: 1:50	DATA: 15 04 2016 r	NR RYS: 0-01