**Starosta Bielski**
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 8 136 846

# Kopia z mapy zasadniczej

Skala 1:500

Jed.ewid.:KOZY
Obręb:KOZY
Godło:541.244.0211, 6.121.31.22.3.3




*Sporządził(a): Irena Rafałko*
*Nr zam.: /GK/ 1771-1/2016*

*Dane ewidencyjne dotyczące części granic przedstawionych na niniejszej mapie określone zostały na podstawie mapy katastralnej w skali 1:2880, wykonanej ok. 1840 r. Nie spełniają one pod względem dokładności kryteriów obowiązujących obecnie standardów technicznych. (§ 86 z Dz. U. nr 38, poz. 454 z 2001 r.)*

Irena Rafałko
Podinspektor

*Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ*

*Starosta Bielski*
*Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*
*Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.*
*mapa zasadnicza*

*Nazwa materiału zasobu*

*P.2402.2010.74*

*Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu*

28.07.2010
*Data wykonania*

*Bielsko-Biała, 2016-02-11*

**STAROSTA BIELSKI**
Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 8 136 848

Nr kancelaryjny: **GK.6621.3.1215.2016.RI**

# Kopia mapy ewidencyjnej

Skala 1:2000

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: KOZY
Jednostka ew.: 240207_2, KOZY
Obręb: 0001, KOZY
Arkusz: -
Działka: 499/27




Data sporządzenia wydruku: 2016-02-11, Sporządził: Irena Rafałko, Nr zam.: /GK/ 1771-1/2016

z up. STAROSTY
Irena Rafałko
Podinspektor

ZAKŁAD KOMINIARSKI
MARIUSZ CISEK
43-300 Bielsko-Biała ul. Komorowicka 4/9
tel. (0) 607 401 642
NIP 937-142-81-74 R-070733202

Bielsko-Biała 11.04.2016 r

Opis do inwentaryzacji przewodów
kominowych w budynku usługowo-mieszkalnym
w Kozach ul. Przemia 64

Zał. do rys.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | przewód | 0,14 m x 0,14 m | wolny |
| 2 | przewód | 0,14 m x 0,14 m | wolny |
| 3 | przewód | 0,14 m x 0,14 m | wentylacja łazienki m 1 |
| 4 | przewód | 0,14 m x 0,14 m | wentylacja m 1 |
| 5 | przewód | 0,14 m x 0,14 m | wentylacja mech. pom. m 1 |
| 6 | przewód | 0,14 m x 0,14 m | wentylacja łazienki $\overline{I}_4$ m 2 |
| 7 | przewód | 0,14 m x 0,14 m | dymowy łazienki $\overline{I}_p$ m 2 |
| 8 | przewód | 0,14 m x 0,14 m | wentylacyjny kotłowni $\overline{I}$ m 2 |
| 9 | przewód | 0,14 m x 0,27 m | CO węglowe kotłownia |
| 10 | przewód | 0,14 m x 0,27 m | wolny |
| 11 | przewód | 0,14 m x 0,27 m | wolny |
| 12 | przewód | 0,14 m x 0,27 m | wentylacja kotłownia |
| 13 | przewód | 0,10 m x 0,10 m | wolny wiesprzemy |
| 14 | przewód | 0,14 m x 0,14 m | wolny |
| 15 | przewód | 0,14 m x 0,14 m | wolny |
| 16 | przewód | 0,4 m x 0,14 m | zakończony zgarzelowy |

Uwagi brak wentylacji pomieszczenia sanitarnego biblioteki
zaleca się dobudowę.

DYPL. MISTRZ KOMINIARSKI
Mariusz Cisek
nr dypl. 2493/39 nr upr. 0321
43-300 Bielsko-Biała
Warsztat - Biuro ul. Komorowicka 4
tel. 607 401 642

ZAKŁAD KOMINIARSKI
MARIUSZ CISEK
43-300 Bielsko-Biała ul. Komorowicka 4/9
tel. (0) 607 401 642
NIP 937-142-81-74 R-070733202

DO ULICY

RZUT PIONÓW KOMINOWYCH KOZY UL PRZECZNIA 64 - DACH




DYPL. MISTRZ KOMINIARSKI
Mariusz Cisek
nr dypl. 2498/99 nr upr. 0321
43-300 Bielsko-Biała
Warsztat - Biuro ul. Komorowicka 8
tel. 607 401 642