

Kozy, dn.16.07.2018r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa rur kanalizacyjnych strukturalnych na potrzeby Gminy Kozy w roku 2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku ze złożoną przez Wykonawcę prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz.1579 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza rury strukturalne kanalizacyjne o następujących długościach:

- 1. DN/ID 300 x 2850 mm**
- 2. DN/ID 300 x 6000 mm**
- 3. DN/ID 400 x 2800 mm**
- 4. DN/ID 400 x 6000 mm**
- 5. DN/ID 500 x 2750 mm**
- 6. DN/ID 500 x 5900 mm**
- 7. DN/ID 600 x 2700 mm**
- 8. DN/ID 600 x 5850 mm**
- 9. DN/ID 800 x 2600 mm**
- 10. DN/ID 800 x 5750 mm**

ODPOWIEDŹ:

Spośród rur wymienionych w zapytaniu zamawiający dopuszcza jedynie rury o długościach efektywnych *l* równych 6000 mm czyli poz. 2 (DN/ID 300 x 6000 mm) i poz. 4 (DN/ID 400 x 6000 mm), gdzie *l* to długość efektywna rury mierzona zgodnie z Rysunkiem 2 normy PN-EN 13476-3+A1:2009 (PN-EN 13476-3:2018-05).

Rozdzielnik:

- Wykonawcy, zadający pytanie;
- strona internetowa.
- a/a;