

**Adres do korespondencji:**

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku Białej Rejon Dystrybucji Bielsko Biała  
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała  
tel. 33 813 10 00, 33 498 10 00  
fax 33 813 17 02, 33 498 17 02  
e-mail: bielskobiala.rd@tauron-dystrybucja.pl



**TAURON**  
DYSTRYBUCJA

URZĄD GMINY KOZY  
DZIŁO GOSPODARSTWA

Wpł. 30. 01. 2012

Nr z rejestracji 640 61

Bielsko-Biała, 18.01.2012r.

Urząd Gminy Kozy  
ul. Krakowska 4  
43-340 KOZY

Znak: O6/RD1/ZS/ŚJ/13567/2012  
ZS/258p/12

Dotyczy: **przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną inwestycją**

Odpowiadając na wniosek informujemy, że wyrażamy zgodę na przebudowę fragmentu sieci elektroenergetycznej, z którym koliduje projektowana inwestycja:

Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kozach

Realizacja przebudowy uzależniona jest od podpisania Porozumienia, którego projekt dołączony został do niniejszego pisma. W Porozumieniu zamieszczone zostały szczegółowe warunki realizacji przebudowy. Porozumienie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych – w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej - na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

**1. Dokumenty identyfikujące odbiorcę jako stronę umowy**

**a) Inwestorzy indywidualni :**

- dowód osobisty odbiorcy lub
- dowód osobisty pełnomocnika + pełnomocnictwo

**b) Inwestorzy komercyjni :**

- dowód osobisty właściciela firmy lub dowód osobisty pełnomocnika firmy + pełnomocnictwo
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego,
- umowę spółki (dotyczy spółki cywilnej),
- decyzję o nadaniu NIP i REGON,
- numer konta bankowego firmy.

**2. Tytuł prawny upoważniający do dysponowania obiektem.**

Inwestor zobowiązany jest do pozostawienia w TAURON Dystrybucja S.A. oryginałów lub kserokopii ww. dokumentów. W przypadku załączania kserokopii, należy przedłożyć oryginały dokumentów do wglądu. Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia należy skontaktować się z Rejonem Dystrybucji Bielsko-Biała pok. 215 tel. 813 16 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>.

Wyrażona w niniejszym piśmie zgoda na przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz warunki przebudowy tej sieci są ważne przez okres jednego roku od daty sporządzenia niniejszego pisma (tj. do dnia 17.01.2013r.) TAURON Dystrybucja S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdy podane przez użytkownika sieci informacje lub udostępnione dokumenty okazałyby się niezgodne z prawdą albo ulegną modyfikacji, a ponadto w przypadku zmian stanu faktycznego lub prawnego, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Z poważaniem  
**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział w Bielsku-Białej RD Bielsko-Biała  
Kierownik Wydziału Zarządzania Siecią

**Załączniki:**

Projekt Porozumienia  
k/o 1xR1/ZS

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku-Białej  
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała  
tel. 33 813 10 00, 33 498 10 00  
fax: 33 813 10 63, 33 498 10 63  
e-mail: bielskobiala@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Zawila 65 L, 30-390 Kraków  
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 167 748 363,81 zł

www.tauron-dystrybucja.pl

## WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kozach

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Na terenie szkoły w osi istniejącej linii nN w miejscu pokazanym na planie zagospodarowania, jako 1 posadowić słup krańcowy wykonany z żerdzi E10,5. Na nowo posadowionym słupie :
  - zakończyć przewody linii nN typu 4xAL50 + 3xAL25 mm<sup>2</sup>,
  - przenieść przewody linii nN typu AsXSn 4x95+2x25 mm<sup>2</sup> od strony słupa nr 2,
  - odtworzyć zasilanie budynków przy ulicy Cmentarnej pokazanych na planie, jako A, B, C przy zastosowaniu wiązki AsXSn 4x16 mm<sup>2</sup>,
  - odtworzyć zasilanie budynku D przy zastosowaniu wiązki AsXSn 4x25 mm<sup>2</sup>,
  - wydłużyć i przenieść kabel obcy zasilający oświetlenie uliczne typu YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> przy zastosowaniu kabla YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup>,
  - przenieść oprawę oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem.

Kabel do ZK 4760 typu YAKY 4x70 mm<sup>2</sup> należy przebudować poza krawędzie chodnika oraz wydłużyć przy zastosowaniu kabla YAKXS 4x70mm<sup>2</sup> i wprowadzić na nowo posadowiony słup nr 1. Zdemontować słup krańcowy nr 4 oraz słup przelotowy nr 3. Linia napowietrzna niskiego napięcia zasilana jest ze stacji transformatorowej ST 10082 „Kozy I Centrum” Obwód nr 3 sieć ul. Młyńska kier Bielsko, pracuje w układzie sieci TT.

Kabel relacji słup linii nN – ZK 7837 typu YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> przebudować poza krawędzie projektowanej jezdni przy zastosowaniu kabla typu YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup>

Linia kablowa podlegająca przebudowie zasilana jest ze stacji transformatorowej ST 10165 Kozy Wapienna, Obwód nr 1 sieć AsXSn ul. Topolowa i ul. Cmentarna, pracuje w układzie sieci TT.
2. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Rejonie Dystrybucji Bielsko-Biała Dział Rozwoju i Utrzymania Sieci oraz uzyskać wymagane prawem decyzje administracyjne.
3. Wszelkie dane dotyczące istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego projektant uzyska w Rejonie Dystrybucji Bielsko-Biała Dział Rozwoju i Utrzymania Sieci. Szczegóły związane z przebudową należy uzgodnić na etapie projektowania.
4. Trasa linii podlegająca przebudowie winna być wkreślona na planie zagospodarowania terenu i uzgodniona z użytkownikami urządzeń podziemnych. W przypadku konieczności prowadzenia sieci elektroenergetycznych przez grunty osób trzecich, Inwestor winien uzyskać odpowiednie zezwolenia lub zgody właścicieli gruntów na usytuowanie i użytkowanie przebudowanych urządzeń elektroenergetycznych, na drukach obowiązujących w TAURON Dystrybucja S.A.
5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
6. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych w Rejonie Dystrybucji Bielsko-Biała na czas wykonywania niezbędnych prac.
7. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Rejon Dystrybucji Bielsko-Biała, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
8. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację techniczną i prawną zgodną z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku-Białej  
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała  
tel.: 33 813 10 00, 33 498 10 00  
fax: 33 813 10 63, 33 498 10 63  
e-mail: bielskobiala@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Zawila 65 L, 30-390 Kraków  
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 167 748 363,81 zł

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku-Białej RD Bielsko-Biała  
Kierownik Wydziału Zarządzania Siecią  
  
Krzysztof Szaflarski  
www.tauron-dystrybucja.pl



