

\* Automat zmierzchowy  
- Montaż fotokomórki wykonać na zewnętrznej ścianie budynku w taki sposób aby nie była oświetlona oprawami zewnętrznymi i reflektorami przejeżdżających samochodów.

Numer obwodu	01	02	03	F1.1	F1.2	F1.3	F2.1	F2.2	F2.3	F2.4	F3-
Opis	Zasilanie	kontrola obecności napięcia	Ograniczniki przepięć typ 1 kombinowany	Gniazda ogólne 1-faż. (pom. 10 - porządkowe, pom. 11 -WC dla sprzedawców)	Gniazda ogólne 1-faż. (pom. 12 - administracyjne)	Gniazda ogólne 1-faż. (pom. 14-WC dla kobiet, pom. 15-WC dla mężczyzn)	Oświetlenie +wentylacja (pom. 9-wiatr., pom. 10-porząd., pom. 11-WC, administstra.)	Oświetlenie +wentylacja (pom. 13- kom., pom. 14-WC K., interpehnospraw, pom. 15-WC dla mężczyzn)	Oświetlenie zewnętrzne (nad wejściami)	Oświetlenie awaryjne	Pola rezerwowe
Typ przewodu	YKY	LY	LY	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	
Przekrój przewodu	3x6	1,5	16	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	

**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**  
**ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY**  
**UL.SKOLNEJ 5 W KOZACH-POSTERUNEK POLICJI I TOALETY**  
**WRAZ Z INSTALACJĄ CO, CWU, WOD-KAN, KLIMATYZACJI, GAZOWĄ,**  
**ELEKTRYCZNĄ 0,4 kV, ELEKTRYCZNĄ NISKOPRĄDOWĄ**  
**I PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

Investor: Gmina Kozy ul.Krakowska 4, 43-340 Kozy

Lokalizacja: Działka nr 2229/5, ul.Szkołna 5, 43-340 Kozy

Jednostka Ewidencyjna: Kozy

Obręb Ewidencyjny: Kozy


Temat: Schemat rozdzielni RBT.

Projektant mgr inż. Paweł Pionka upr. bud. nr 86 / 98 BB	Sprawdzący mgr inż. Piotr Zontek upr. bud. nr 87 / 98 BB	Opracował mgr inż. Rafał Legień	
--	--	------------------------------------	--

- w rozdzielni pozostawić miejsce na ewentualną rozbudowę (30%)
- połączenie z szyną PE wykonać przewodem w izolacji żółtozielonej,
- a z szyną N w izolacji niebieskiej
- układ sieci TN-C-S

Uwagi:

Część opisowa i rysunek stanowią integralną całość projektu.  
W przypadku stwierdzenia rozbieżności Wykonawca zobowiązany jest zgłosić je Projektantowi.

	<b>PIRE Projekt i Roboty Elektryczne Paweł Pionka</b> tel. 33 843 09 59 kom. 692 960 220 ul. Turwina 2 32-651 Nowa Wieś	Data: 21.10.2016r.	Rys. nr. : <b>E-2/3</b>
		Skala:	