

POMIESZCZENIA POSTERUNKU POLICJI

1	WIATROŁAP	płytki gres.	3,48m²
2	KOMUNIKACJA	płytki gres.	8,30m²
3	POKÓJ PRZYJĘCIA STRON	płytki gres.	10,30m²
4	POKÓJ BIUROWY NR1 (3 OSOBOWY)	wykładz. PCV	24,70m²
5	POKÓJ BIUROWY NR2 (KIEROWNIK)	wykładz. PCV	8,37m²
6	POMIESZCZENIE SERWEROWNI	wykładz. PCV antystatyczna	2,46m²
7	POMIESZCZENIE SOCJALNE Z KOTŁEM C.O.	płytki gres.	6,50m²
8	WC Z NATRYSKIEM I PRZEDSIONKIEM	płytki gres.	6,07m²
	ŁĄCZNIE		70,18m²

POZOSTAŁE POMIESZCZENIA

9	WIATROŁAP	płytki gres.	2,86m²
10	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	płytki gres.	2,10m²
11	WC DLA SPRZEDAWCÓW ART. SPOŻYWCZYCH	płytki gres.	6,25m²
12	POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE	płytki gres.	9,60m²
13	KOMUNIKACJA	płytki gres.	4,58m²
14	WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH	płytki gres.	6,24m²
15	WC DLA MĘŻCZYZN (WC, PISUAR, PRZEDSIONEK)	płytki gres.	9,36m²
16	ISTN. BUDYNEK SKŁAD DREWNA	posadzka betonowa	242,39m²
17	ISTN. ZAPLECZE SKŁADU DREWNA	posadzka betonowa	9,43m²
	ŁĄCZNIE		292,81m²

Część opisowa i rysunek stanowią integralną całość projektu.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności Wykonawca zobowiązany jest zgłosić je Projektantowi.

LEGENDA:

- Łącznik świecznikowy
- Łącznik jednobiegunowy
- Łącznik schodowy
- CR Czujnik ruchu 360°
- CR Czujnik ruchu 180°
- IP44 Osprzęt IP44
- Sonda do automatu zmierzchowego
- Wypust dla zasilania urządzeń elektrycznych

UWAGA:
W pomieszczeniach wymagajacych wentylacji mechanicznej stosować wentylatory z funkcją podtrzymania czasowego. Wentylatory zasilać z obwodu oświetleniowego, załączane razem z oświetleniem (Lstała- sprzed wyłącznika)

- AW1 HYBRYD KWADRA AREA LED3
- AW2 TM Technologie sp. z o.o. ONTEC S_W1_COLD (185 lm; 6,4W)
- EW1 HYBRYD PRIMOS LED
- 26W LENA LIGHTING S.A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K
- 36W LENA LIGHTING S.A. 267512 TUBE EVO 36W 4000K LS1 30D
- 18W LENA LIGHTING S.A. 515934 DLN 220 LED 18W 4000K PRM MAT
- 20W LENA LIGHTING S.A. 546297/HV PROXIMA LED HV 20W 4000K
- 36W LENA LIGHTING S.A. 904233 COMPACT LED N 36W PLX 4000K
- 35W LENA LIGHTING S.A. 504723 CORONA LITE 35W 4000K

UWAGA:
Obliczenia parametrów oświetlenia wykonano na podstawie plików fotometrycznych opraw określonych w legendzie.
Zastosowanie opraw zamiennych wymaga przedstawienia plików fotometrycznych i wyników obliczeń wykazujących zachowanie parametrów oświetlenia.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL.SZKOLNEJ 5 W KOZACH-POSTERUNEK POLICJI I TOALETY
WRAZ Z INSTALACJĄ CO, CWU, WOD-KAN, KLIMATYZACJI, GAZOWĄ, ELEKTRYCZNĄ 0,4 kV, ELEKTRYCZNĄ NISKOPRĄDOWĄ I PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Inwestor: Gmina Kozy ul.Krakowska 4, 43-340 Kozy

Lokalizacja: Działka nr 2229/5, ul.Szkolna 5, 43-340 Kozy
Jednostka Ewidencyjna: Kozy
Obręb Ewidencyjny: Kozy

Temat: Plan instalacji oświetlenia.

Projektant	Sprawdzający	Opracował
mgr inż. Paweł Płonka upr. bud. nr 86 / 98 BB	mgr inż. Piotr Zontek upr. bud. nr 87 / 98 BB	mgr inż. Rafał Legień

PIRE Projekty i Roboty Elektryczne Paweł Płonka
tel. 33 843 09 59 kom. 692 960 220
ul. Tuwima 2
32-651 Nowa Wieś

Data: 21.10.2016r.
Skala: 1:50
Rys. nr. : **E-1/2**