

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa , przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 5 w Kozach – posterunek policji i toalety”.

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku ze złożoną przez Wykonawcę prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz.2164 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„Wraz z załącznikami do przygotowania ofert dołączono przedmiar na instalacje elektryczną w której nie ma podstawy, proszę więc o zaktualizowanie przedmiaru w celu rzetelnej wyceny.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonał aktualizacji przedmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznej, o stosowne podstawy wyceny poszczególnych elementów.

II.ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Załącznik 4a – przedmiary: Przedmiar instalacja elektryczna zostaje zmieniony w następujący sposób:

- **Dodanie nowego elementu:** Montaż wyposażenia szafki przyłączeniowej;

- w elemencie: Montaż wyposażenia rozdzielni RBP **dodanie pozycji:**

- Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg (Rozłącznik IS 40/3);
- Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg (Licznik energii elektrycznej).

- w elemencie: Montaż wyposażenia rozdzielni RBT **dodanie pozycji:**

- Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg (Licznik energii elektrycznej)

- **Wykreślenie** z przedmiaru Instalacja elektryczna w posterunku Policji pozycji 1.24.1 (Aparaty elektryczne, masa do 50-kg (UPS, baterie)) oraz pozycji 1.24.2 (Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg (gniazdo baypass)).

- w elemencie: Montaż wyposażenia rozdzielni RBP **zmiana opisu pozycji 1.8.2:**

- **JEST:** Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg (ogranicznik przepięć typ 1 kombinowany TNS);
- **WINNO BYĆ:** Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg (ogranicznik przepięć typ 2 TNS-4 biegunowy).

- w elemencie: Montaż wyposażenia rozdzielni RBT **zmiana opisu pozycji 3.6.2:**

- **JEST:** Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg (Ogranicznik przepięć DEHNshield TNS 255 (2 biegunowy));
- **WINNO BYĆ:** Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg (Ogranicznik przepięć typ 2 TNS 2-biegunowy).

Przedmiar Instalacja elektryczna otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma.

Rozdzielnik:

- a/a;
- Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację;
- strona internetowa.