



UWAGI, OZNACZENIA:

WG - wyłącznik główny (wyzwalacz)
SWG - szafka wył. głównego
F... - wyłącznik nadprądowy
FL... - wyłącznik różnicowoprądowy
FLI... - wyłącznik różnicowonadprądowy
O... - ochronnik przeciwprzepięciowy, klasa B+C
KP... - styczniki z manipulatorami

K... - kotły gazowe (sterowniki kotłów)
LSU - lokalna szyna uziemiająca
GX - moduł systemu detekcji gazu
HP... - pompy obiegowe wody instalacyjnej
HTLP, HTZP - pompy ciepłej wody
HM... - siłowniki zaworów regulacyjnych
DX... - detektory gazu
MG - zawór odcinający dopływ gazu

P.P.U.H. Ciepłotech		Inwestor: Gmina Kozy ul. Krakowska 4 43-340 Kozy	
Branża: ELEKTRYCZNA I AKPIA		Objekt: Termomodernizacja wraz z kolorystyką budynku Centrum Sportowo-Widowskiego w Kozach Pl Ks. Kochaja 1 wraz z przebudową otworów okiennych i drzwiowych, projektem kotłowni gazowej , przebudową wentylacji mechanicznej	
Inię Nazwisko Nr upr. budowl.			
Projektował: inż. Sławomir Skoczylas nr upr. SLK/1729/POOE/08		Temat: Projekt budowlano-wykonawczy kotłowni gazowej	
Sprawdził: mgr inż.Sylwester Brodka nr upr. 547/72/Kt		Skala:	Nr rys.: Rozdzielnica RK. Schemat zasilania Kotłowni. 1
Opracował: mgr inż.Cezary Grabowski			