

Obwód	Oznaczenie	Napięcie	Moc zn. jedn.	Prąd zn. jedn.	Ilość	Moc zainst.	Prąd zn. urządzenia	Wsp. jednoczesności	Moc szcz.	Prąd szcz.	Typ zabezpieczenia	Prąd zabezpieczenia	Prąd godzinowy	Obc. dł. przewodu	Wsp. korekcyjny	Obc.przew. x wsp. kor.	1,45 x Obc. dł. przewodu	Typ przewodu (kabla)	Ilość żył	Przekrój
		[V]	[kW]	[A]		[kW]	I _b [A]		[kW]	[A]		I _n [A]	I ₂ [A]	I _z [A]		I _z x wsp. [A]	1,45 x I _z [A]			[mm ²]
Rozdzielnica RK																				
Kocioł1 + pompa kotła1	K1+KP1	230	0.20	1.09	1	0.2	1.09	0.8	0.2	0.87	C	10	14.5	16.5	0.75	12.38	17.94	YDYżo	3x	2.5
Kocioł2 + pompa kotła2	K2+KP2	230	0.20	1.09	1	0.2	1.09	0.8	0.2	0.87	C	10	14.5	16.5	0.75	12.38	17.94	YDYżo	3x	2.5
Kocioł3 + pompa kotła3	K2+KP2	230	0.20	1.09	1	0.2	1.09	0.8	0.2	0.87	C	10	14.5	16.5	0.75	12.38	17.94	YDYżo	3x	2.5
Pompa obiegowa co basenu	HP1	230	0.18	0.98	1	0.2	0.98	0.8	0.1	0.78	C	4	5.8	16.5	0.75	12.38	17.94	YDYżo	3x	1.5
Pompa obiegowa co zesp. socj. 1	HP2	230	0.18	0.98	1	0.2	0.98	0.8	0.1	0.78	C	4	5.8	16.5	0.75	12.38	17.94	YDYżo	3x	1.5
Pompa obiegowa co zesp. socj. 2	HP3	230	0.18	0.98	1	0.2	0.98	0.8	0.1	0.78	C	4	5.8	16.5	0.75	12.38	17.94	YDYżo	3x	1.5
Pompa obiegowa woda basenowa	HP4	230	0.18	0.98	1	0.2	0.98	0.8	0.1	0.78	C	4	5.8	16.5	0.75	12.38	17.94	YDYżo	3x	1.5
Pompa obiegowa wentylacja basenu	HP5	230	0.18	0.98	1	0.2	0.98	0.8	0.1	0.78	C	4	5.8	16.5	0.75	12.38	17.94	YDYżo	3x	1.5
Pompa obiegowa wentylacja Sali	HP6	230	0.18	0.98	1	0.2	0.98	0.8	0.1	0.78	C	4	5.8	16.5	0.75	12.38	17.94	YDYżo	3x	1.5
Pompa obiegowa cw	TLP	230	0.18	0.98	1	0.2	0.98	0.8	0.1	0.78	C	4	5.8	16.5	0.75	12.38	17.94	YDYżo	3x	1.5
Pompa obiegowa recyrkulacji cw	TZP	230	0.18	0.98	1	0.2	0.98	0.8	0.1	0.78	C	4	5.8	16.5	0.75	12.38	17.94	YDYżo	3x	1.5
Centrałka gazowa	GX	230	0.02	0.08	1	0.0	0.08	0.8	0.01	0.07	B	6	8.7	16.5	0.75	12.38	17.94	YDYżo	3x	1.5
Oświetlenie		230	0.25	1.34	1	0.2	1.34	0.8	0.2	1.07	B	6	8.7	16.5	0.75	12.38	17.94	YDYżo	3x	1.5
Gniazdo-1f		230	0.50	2.72	1	0.5	2.72	0.8	0.4	2.17	B	10								
			Moc zainstalowana:			2.8														
			Moc szczytowa:					0.9	2.4	12.18	gG	16	25.6	23	0.8	18.4	26.68	YDYżo	3x	2,5