

Kozy, dn.22.03.2017r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach przy Placu Księdza Karola Kochaja 1”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku ze złożoną przez Wykonawcę prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz.2164 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie

proszę o informację czy w związku z zapisem: „Centrale dostarczane i montowane w częściach i montowane na obiekcie!" w projekcie instalacji wentylacji mechanicznej, centrala wentylacyjna musi być dostarczona w elementach?

Odpowiedź

Zapis w dokumentacji projektowej „centrale dostarczane i montowane w częściach i montowane na obiekcie” wynika z tego, że w obrębie prowadzonych robót występują trudne warunki logistyczne. Urządzenia zaproponowane przez Projektanta są na tyle duże, że nie ma możliwości dostarczenia ich w całości na miejsce montażu. Powyższy zapis hipotetycznie zakłada możliwość wystąpienia takiej konieczności. Oferent indywidualnie musi dokonać oceny, czy zaproponowane przez niego w ofercie urządzenia wymagają demontażu przed dostarczeniem na miejsce zabudowy. Dodatkowe koszty, które wynikną z konieczności demontażu i ponownego montażu urządzeń należy w kalkulować do ceny ofertowej.

Rozdzielnik:

- Wykonawcy, zadający pytanie;
- strona internetowa.
- a/a;