

LEGENDA:

Układ sieci: TN-S , Pi=11,0kW , Psz=5,0kW
Ochrona dodatkowa: szybkie wyłączenie z zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych :
o prądzie różnicowym 500mA dla TS
o prądzie różnicowym 30mA dla obwodu gniazda i oświetlenia szybu windy
Ochrona podstawowa: izolacja przewodów 450/750V , rury osłonowe obudowy.



Zasilanie RgW windy
Rozłącznik bezpiecznikowy wyposażyć w bezpieczniki - WTDO-25A gG
Kabel YKY 4x6mm² długość kabla l=~40 m

Uwaga:

Istniejącą rozdzielnicę główną kotłowni RgK należy rozbudować o rozłącznik bezpiecznikowy i wyposażyć w bezpieczniki 25A gG.
Z rozdzielnicy RgK należy wyprowadzić kabel YKY 5x6mm2 zasilający rozdzielnicę RgW windy osobowej. Trasę kabla pokazano na powyższym rysunku.
Sposób prowadzenia kabla (p/t czy n/t) przez pomieszczenie sztni i ciąg komunikacyjny należy uzgodnić z Dyrektorem / administratorem budynku.

INWESTOR: Gmina Kozy ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy			INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku Szkły Podstawowej nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Kozach, z windą osobową zewnętrzną, przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową kotłowni gazowej, przebudową instalacji CO 43-340 Kozy Pl. Ks. Kochaja 1 nr dz. 2859/2	
LOKALIZACJA: 43-340 Kozy , Pl. Ks. Kochaja 1, dz. nr 2859/2				
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
TYTUŁ RYS.: RZUT PIWNIC - RgK	PROJEKTANT: inż. Sławomir Skoczylas upr. nr SLK/1729/POOE/08 SPRAWDZIŁ: mgr inż. Sylwester Brodka	PODPIS:	PIECZĄTKA:	DATA: 15.08.2015
DZIAŁKI : 2859/2	Projekt budowlany	ZMIANA:	SKALA:	NR RYS.: IE - 1