

LEGENDA:

- oprawa oświetleniowa w zestawie WINDY
- Gniazdo 2x2p+Z n/t IP44, 16A 250 V~ servis-czerwone

Układ sieci: TN-S

Ochrona dodatkowa: szybkie wyłączenie z zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych :
o prądzie różnicowym 500mA dla TS
o prądzie różnicowym 30mA dla obwodu gniazda i oświetlenia szybu windy

UWAGA:

Kable HDGs PH90 mocować bezpośrednio do ścian odpowiednimi uchwytami PPoż.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji należy komplet pomiarów elektrycznych. Protokoły z pomiarów przekazać Inwestorowi wraz z protokołami prób ruchowych.



Zacisk	L1,L2,L3, N,PE	L1,L2,L3, N,PE	L1,L2,L3, N	L1,L2,L3, N,PE	L2 N,PE	L2 N,PE
Przekrój (mm²)	YKY 5x6			YDY2x5x4	HDGs2o,5x1,5	HDGs2o,5x1,5
Moc zainstalowana Pi (kW)	8,6			5,0	2,3	2,3
Pi L1 (kW)	1,7			1,7		
Pi L2 (kW)	6,0			1,7	2,3	2,3
Pi L3 (kW)	1,7			1,7		
Ps (kW)	5,0			5,0	1,0	0,5
Opis	Zasilanie z RgK długość l=~40 m	Ochronnik przeciwprzepięciowy kl. B+C, 50kA	Lampki sygnalizacyjne napięcia	Tablica Sterowa "TS " WINDY 3x400V+N+PE ; Moduł komunikacyjno/alarmowy	Gniazda wtyczkowe 230V/16A SERWISOWE	Oprawy oświetleniowe 230V



Skrzynka modułu komunikacyjno/alarmowego – M K/A wykonać jako podtynkową
Przewody wprowadzane/wyprowadzane z szafki odpowiednio opisać i zaadresować
Połączenia z urządzeniami peryferyjnymi wykonać kablem HTKSHekw 5x2x0,8

INWESTOR: Gmina Kozy ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy			INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku Szkły Podstawowej nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Kozach, z windą osobową zewnętrzną, przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową kotłowni gazowej, przebudową instalacji CO 43-340 Kozy Pl. Ks. Kochaja 1 nr dz. 2859/2	
LOKALIZACJA: 43-340 Kozy , Pl. Ks. Kochaja 1, dz. nr 2859/2				
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
TYTUŁ RYS.: RZUT PODDASZE - M K/A (moduł komunikacyjno/alarmowy)	PROJEKTANT: inż. Sławomir Skoczylas upr. nr SLK/1729/POOE/08	PODPIS:	PIECZĄTKA:	DATA: 11.2015
DZIAŁKI: 2859/2	Projekt budowlany	ZMIANA:	SKALA:	NR RYS.: IE - 1