

Dotyczy: „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. Karola Kochaja 1-ETAP I”

I.WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku ze złożoną przez Wykonawcę prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz.1579 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie

Proszę o dopuszczenie dwóch alternatywnych rozwiązań. W projektach do ocieplenia stropodachu/dachu wykorzystana jest wełna mineralna, w związku z tym jako izolację proponujemy materiał celulozowy, instalowany za pomocą wdmuchu.

Parametry materiału:

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Materiał niepalny, spełnia wymogi § 216 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (Dz.U. 2017 r. Poz. 2285) pod względem nierozprzestrzeniania ognia elementów budynków dla ZL I - ZL V.

Odporność biologiczna: brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 1-2

Oporność właściwa przepływu powietrza $r \geq 6 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$

Ciepło właściwe $c 2,15 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$

Wilgotność normalna 7%

Gęstość objętościowa Isofloc F 25 kg/ m³ - stropodachy

Isofloc F posiada certyfikat CE, Europejską Aprobata Techniczną, atest higieniczny nature plus.

Wymiana stolarki okiennej:

Aktualna instrukcja ITB z 2016 roku, mówi że system połączenia okien z murem powinien składać się z 3 warstw (taśm paroszczelnych, pianki oraz taśm lub kitów paro przepuszczalnych). W związku z tym proszę o dopuszczenie do montażu wiatro i wodoszczelnych taśm Siga Fentrim.

W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o prawne uzasadnienie, z jakich powodów materiał nie może być wykorzystany.

Odpowiedź:

Zaproponowane materiały mogą być dopuszczone do zabudowy w trakcie robót pod warunkiem spełnienia wytycznych z audytu energetycznego będącego nieodłączną częścią projektu. Zaproponowane materiały muszą posiadać parametry równorzędne lub lepsze od przewidzianych w audycie i projekcie, lecz nie gorsze. To samo dotyczy stolarki okiennej i jej montażu. Zaproponowane materiały muszą posiadać wszelkie wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania na terytorium Polski, aktualne na dzień montażu; szczegółowych ustaleń w tym zakresie winien dokonać Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

II. ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz.1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Załącznik nr 4b - STWiOR

- 1) zmienia się treść dokumentu „Roboty związane z windą osobową zewnętrzną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych”
- 2) uzupełnia się dokumentację o następujące dokumenty:
 - a) OST SP NR 1 i LO w Kozach

- b) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONY... roboty elektryczne
- c) SST 1 STWiOR SP NR 1 i LO w Kozach - roboty rozbiórkowe
- d) SST 2 STWiOR SP NR 1 i LO w Kozach - izolacje cieplne
- e) SST 3 STWiOR SP NR 1 i LO w Kozach pokrycia z blachy rynny i rury spustowe
- f) SST 4 STWiOR SP NR 1 i LO w Kozach pokrycie dachu z papy
- g) SST 6 STWiOR SP NR 1 i LO w Kozach stolarka okienna i drzwiowa
- h) SST 7 STWiOR SP NR 1 i LO w Kozach izolacje
- i) SST 8 STWiOR SP NR 1 i LO w Kozach remont elewacji

w wyniku dokonanych zmian **Załącznik nr 4b - STWiOR** otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszego pisma.

Załącznik nr 4c - dokumentacja projektowa

zmienia się treść dokumentu „**PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY część Elektryczna - Instalacja odgromowa**”, który w wyniku dokonanych korekt otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszego pisma.

ROZDZIAŁ XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.1. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: **28.02.2018 r.** o godzinie 10:00.

ROZDZIAŁ XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana oraz dodatkowo powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Gmina Kozy
43-340 Kozy, ul. Krakowska 4
Oferta do przetargu nieograniczonego na:
„Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. Karola Kochaja 1- ETAP I”
Nie otwierać przed **28.02.2018r.** godz. 10.30

ROZDZIAŁ XXIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Kozy w pokoju nr 17 nie później niż do dnia **28.02.2018r.** do godziny 10.00.
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu **28.02.2018 r.** o godzinie 10.30 w sali nr 22 w siedzibie Zamawiającego.

Rozdzielnik:

- Wykonawcy zadający pytanie,
- strona internetowa,
- a/a.