



ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU 1:50 wymiary w mm

PRZEKRÓJ A-A  
1:50




PRZEKRÓJ B-B  
1:10



średnica gazociągu	rura ochronna PN79/H-74244
ø25	ø150x3,0
ø32	
ø40	
ø50	
ø80	
ø90	ø200x5,6
ø100	
ø125	
ø200	ø250x6,3
ø225	
ø400	ø610x8,0

UWAGA:  
ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE

SZCZEGÓŁ USZCZELNIENIA KOŃCÓW  
RURY OCHRONNEJ  
1 : 10



RURA OCHRONNA  
(średnica wg tabeli)

temat: <b>PRZEBUDOWA UL. BESKIDZKIEJ W KOZACH</b>		inwestor: GMINA KOZY 43-340 Kozy ul. Krakowska 4		
treść: <b>ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU RYS. TYPOWY</b>		jednostka projektowa: USŁUGI PROJEKTOWE "PRO-ZAT" mgr inż. Andrzej Zaniat ul. Ogrodowa 35 43-360 Bystra		
zespół projektowy:	podpis:	stadium:	skala:	nr rys.
projektował: mgr inż. Andrzej Zaniat upr. RINB-VI-U-7342/77/98 specjalność: konstrukcyjno-budowlana		projekt wykonawczy	1:10 1:50	7.1.
sprawdził: mgr inż. Lech Marcisz upr. AG.II.4/2/7131-2/8/2001 specjalność: konstrukcyjno-budowlana		data:		
opracował: mgr inż. Tomasz Szafrński		październik 2015r.		