

Pani  
Małgorzata Prochot  
Radna Gminy Kozy

**Dotyczy : interpelacji z dnia 16 maj 2019r.**

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 16 maja 2019r. niniejszym informuję, iż nawierzchnia chodnika ul. Akacyjowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Przeczną do skrzyżowania z ul. Kalinową została w całości wykonana z kostki betonowej. Ulica Akacyjowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do zakończenia drogi nie posiada chodnika tylko obustronne pobocza o nawierzchni wykonanej z kruszywa, oddzielonego od jezdni krawężnikami najazdowymi. Zjazdy do posesji zostały wykonane z kostki betonowej. Z uwagi na fakt, że inwestycja była przedmiotem dofinansowania w ramach krajowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 wniosek złożony przez Gminę Kozy podlegał szczegółowej analizie i ocenie przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Dlatego poszczególne elementy zagospodarowania drogi musiały być wykonane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wytycznych programu i instytucji zarządzającej szczególnie po zmianie treści w/w rozporządzenia która nastąpiła w styczniu 2016 roku. Zgodnie z § 44 w/w rozporządzenia szerokość chodnika zlokalizowanego przy jezdni nie powinna być mniejsza niż 2,0m a w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,25m, rozumiane jako pojedyncze przypadki zmniejszenia szerokości chodnika w skutek występowania istniejących elementów zagospodarowania terenu / ogrodzenia, słupy, łuki poziome w obrębie skrzyżowań itp./ Zdaniem instytucji zarządzającej, do miejscowego zawężenia nie może być zaliczony znaczny odcinek ciągu chodnika o szerokości mniejszej niż 2,0m. Z uwagi na istniejące zagospodarowanie ul. Akacyjowej, która sukcesywnie ulega zawężeniu na kierunku od skrzyżowania z ul. Kalinową do jej zakończenia, przy utrzymaniu stałej szerokości jezdni, nie jest możliwe wykonanie normatywnego chodnika w istniejącym pasie drogowym bez ingerencji w nieruchomości prywatne.

Jednocześnie informuję, iż na obszarze osiedla od wielu lat obowiązuje strefa zamieszkania, w obszarze której obowiązuje ograniczenie prędkości do 20km/h, a pieszy może poruszać się po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami - dotyczy to również jezdni. Ponadto należy stwierdzić, że ul. Akacyjowa nie jest drogą przelotową a wzmożony ruch występuje głównie w obrębie przedszkola na odcinku od ul. Przecznej do ul. Kalinowej, dlatego budowa chodnika w tym miejscu była zasadna. Na pozostałym odcinku, ul. Akacyjowa jest użytkowana głównie jako droga dojazdowa do posesji z jednoczesnym parkowaniem na poboczu co zostało utrzymane. Równocześnie wyjaśniam, że konstrukcja pobocza umożliwia wykonanie na nim nawierzchni twardej dlatego tutaj Urząd rozważy jej wykonanie ale nie jako chodnika lecz innego elementu zagospodarowania drogi, który będzie możliwy do wykonania i zaakceptowania przez instytucję zarządzającą jednak nie wcześniej niż po 2020 roku.

Z poważaniem

WÓJT  
  
mgr Jacek Kaliński

Otrzymują :  
1 x Adresat  
1 x UG Kozy a/a