



RG.0003.42.2020.WS

Pan Radny
Mateusz Sołczykiewicz

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację dotyczącą przebudowy ul. Beskidzkiej w Kozach.

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach została wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym oraz pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Bielskiego znak WB.6740.1.2417.2017.WN z dnia 08 lutego 2018r. Projekt techniczny przebudowy drogi sporządzony został przez uprawnionego projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz duże doświadczenie i wiedzę techniczną. Roboty budowlane zostały zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej. Po obowiązkowej kontroli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przebudowanej drogi. Projekt techniczny nie przewidywał budowy odwodnień liniowych przy skrzyżowaniach z bocznymi drogami. Opiswana przez Pana sytuacja dotyczy skrzyżowań ulicy Beskidzkiej z drogami stanowiącymi własność prywatną osób fizycznych. Sposób odprowadzania wód opadowych z terenów nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w § 28 i § 29. W przypadku braku dostępu do kanalizacji deszczowej, właściciel nieruchomości ma obowiązek zagospodarowania wód opadowych na własnym terenie poprzez budowę np. studni chłonnych. Zmiana naturalnego spadku wód i kierowanie ich na sąsiednie działki jest zakazane. Przy okazji informuję Pana, że spadek poprzeczny drogi jest wykonany w ten sposób, że wody opadowe spływają ze strony budynków o numeracji nieparzystej na stronę budynków o numeracji parzystej i zbierane są do studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych przy krawężnikach. Wobec powyższego „przelewanie się” wody przez drogę jest zjawiskiem naturalnym i wynika z geometrii wybudowanej jezdni.

Otrzymują:
1xadresat
1xaa

WOJT
GMINY KOZY

Jacek Kaliński

