



RG.0003.22.2021.MB

**Pan
Mariusz Król
Radny Gminy Kozy**

dotyczy interpelacji z 4 października 2021 r.

Informuję, że po otwarciu studzienki kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Ogrodowej (naprzeciw posesji nr 33), nie stwierdzono zakłóceń w przepływie wody w przepuście pod ul. Ogrodową. Obniżenie powstałe w nawierzchni drogi jest najprawdopodobniej spowodowane większym niż na pozostałej trasie kanalizacji sanitarnej osiadaniem gruntu. Zasyпка wykopu kanalizacji sanitarnej pod kanałem deszczowym, ze względu na utrudniony dostęp, została gorzej zagęszczona.

Naprawa nawierzchni wymaga rozebrania jej warstw konstrukcyjnych do poziomu przepustu co pozwoli ocenić jego stan techniczny i podjąć decyzję o dalszych działaniach.

Ponieważ środki finansowe przeznaczone w tegorocznym budżecie Gminy Kozy na roboty drogowe zostały wyczerpane naprawa nawierzchni ul. Ogrodowej zostanie wykonana w przyszłym roku.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a