



RG.0003.27.2021.MB

Kozy, dnia 25.11.2020r.

Pani
Ewa Naglik

Informujemy, iż po przeanalizowaniu dokumentacji fotograficznej stwierdzamy, iż stan nawierzchni w ul. Świętego Walentego po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji (w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy Etap X”) został odtworzony do stanu niegorszego, jak sprzed prowadzonej inwestycji.

Docelowe odtworzenie nawierzchni miało miejsce w okresie wiosennym bieżącego roku, stąd wysokie prawdopodobieństwo iż kora asfaltowa, jakiej użyto do odtworzenia nawierzchni niewystarczająco zwulkanizowała z uwagi na niskie temperatury zewnętrzne. Co za tym idzie wysoce prawdopodobne, iż droga uległa szybszej eksploatacji, w związku z czym po upływie kilku miesięcy w drodze powstały ubytki. Informujemy, iż Gmina Kozy będzie na bieżąco monitorować stan nawierzchni w ul. Św. Walentego i podejmować kroki związane z utrzymaniem jej stanu w odpowiednim stanie technicznym.

Ponadto informuję, iż uzupełnienie ubytku w drodze w pobliżu skrzyżowania ul. Św. Walentego z ul. Krańcową zostanie w najbliższym czasie wykonane.

Z poważaniem


z up. WÓJTA
mgr Marcin Łasek
zastępca wójta

Otrzymują:

1. Adresat
2. Rada Gminy Kozy
3. UG a/a