



RG.0003.30.2022.MB

**Radna Gminy Kozy  
Pani Monika Zembowicz**

Dotyczy : odpowiedź na interpelację z dnia 5 grudnia 2022 roku.

W odpowiedzi na złożoną interpelację w załączniku przekazuję odpowiedź Dyrektora Centrum Sportowo – Widowiskowego w Kozach w związku z obniżeniem temperatury wody na basenie.

#### **Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych**

Zgodnie z [art. 13 ust. 1 i ust. 2](#) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [2016/679](#) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy [95/46/WE](#) (RODO), informujemy, iż:

**Administratorem** Państwa danych osobowych jest **Gmina Kozy z siedzibą w Kozach, ul. Krakowska 4, kod pocztowy 43-340 Kozy, adres e-mail: [ug@kozy.pl](mailto:ug@kozy.pl), tel. 338298650**

Sposoby kontaktu z **inspektorem ochrony danych Panią Małgorzatą Wróbel** w Urzędzie Gminy Kozy z siedzibą w Kozach ul. Krakowska 4, to: adres korespondencyjny 43-340 Kozy ul. Krakowska 4 adres e-mail: [iod@gzosip.kozy.pl](mailto:iod@gzosip.kozy.pl), tel. 33 8174291,

**Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych** w zakresie realizowanych zadań jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z przepisami ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

**Dane będą przetwarzane w celu** wykonywania przez Administratora zadań ustawowych określonych ustawą z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – **Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych**, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

**Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)**

**Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa**

**Telefon: 22 860 70 86**

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. UG Kozy a/a.



Kozły, 13 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Kozły

Jacek Kaliński

**dotyczy odpowiedzi w związku z obniżeniem temperatury wody w basenie**

Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7.10.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2127) „O szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”, w całym kraju został wprowadzony obowiązek działań zmierzających do zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje itd. w okresie od 1.12.2022 do 31.12.2023 roku.

Mając na uwadze powyższą ustawę, rosnące wydatki na media (prąd i gaz) oraz budżet jednostki w bieżącym, jak i przyszłym roku, podjąłem decyzję, że od 02.11.2022 do 05.12.2022 temperatura wody została obniżona z 27,5°C do wartości 26°C.

W tym miejscu warto przypomnieć, że w basenach sportowych i pływackich (do takich zaliczany jest nasz basen) zwyczajowo temperatura wody powinna być niższa, ponieważ na skutek dużej aktywności ciało człowieka wytwarza ciepło, którego nadmiar musi być oddany do otoczenia - zatem temperatura idealna w tego typu obiektach umownie powinna wynosić od 26°C do 28°C.

Jedyny akt prawny mówiący o wymaganiach, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2016). Dokument ten nie określa wymagań temperatury wody w różnych rodzajach basenów.

Mając na uwadze, zdrowie i dobre samopoczucie najmłodszych użytkowników naszej pływalni w dniu 6.12.2022 roku temperatura wody ponownie została podniesiona.

Żywię szczerą nadzieję, że krótki okres, w którym temperatura na pływalni była niższa nie sprawi, że odniosą Państwo wrażenia, iż chcemy oszczędzać kosztem najmłodszych. Nic bardziej mylnego.

Celem naszych wyprzedzających działań było policzenie jakie „oszczędności” w skali zaledwie 1 miesiąca możemy liczyć, aby w skrajnych sytuacjach poziomu cen energii w przyszłym roku, mieć skalkulowane gdzie i jak możemy reagować, aby oddalić widmo zamknięcia któregośkolwiek z obiektów CSW w Kozach.

Liczę na Państwa zrozumienie

Dyrektor  
Centrum Sportowo-Widowiskowego  
w Kozach  
*Konrad Hanerlak*