



RG.0003.20.2024.MB

Pani Monika Groszek
Radna Gminy Kozy

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 24 października 2024 r. informuję, że zadaniem korytek ściekowych, o których wspomina Pani we wniosku jest ujęcie oraz odprowadzenie ewentualnej wody wypływającej ze skarpy wzdłuż ulicy Piaskowej i zabezpieczenie przed jej napływem na ścieżkę rowerową. Odwodnienie jezdni ulicy Piaskowej zapewnia wybudowana wzdłuż drogi kanalizacja deszczowa.

Odwodnienie terenu Kamieniołomu (w skład którego po części wchodzi teren wyremontowanego utwardzonego placu) z uwagi na złożone warunki geologiczno – hydrologiczne oraz niezinwentaryzowane dotychczas żyły wodne wymaga specjalistycznego, wieloetapowego odwadniania terenu, co nie stanowiło zakresu zrealizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Piaskowej wraz z remontem utwardzonego placu w Kozach”.

Z poważaniem